Luleå 2026-07-20

Provnr A111339 Kundnr 42298

Fastighetsbeteckning/märkning Alvägen 13
Objekttyp Borrad brunn
Matris Brunnsvatten

Kalkuddens Samfällighetsförening
Helena Gårdsäter
Alvägen 16

64793 Mariefred

Analysutlåtande
Kemisk bedömning: Tjänligt med anmärkning.

- Uran - Tjänligt med anmärkning (h)
Uranhalten var hög. Kan förekomma naturligt i grundvatten. Både epidemiologiska studier och djurförsök visar att uran i dricksvatten kan påverka njurfunktionen. Njurarna påverkas av uranets kemiska egenskaper, inte av dess strålning. Rekommenderad åtgärdsgräns 30 μg/l (0,03 mg/l).

Mikrobiologisk bedömning: Tjänligt.

Tiden mellan provtagning och analysstart har överstigit 12 timmar. Detta kan ha påverkat analysresultatet.

Provet har bedömts enligt Livsmedelsverkets Dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk.

(e) = Estetisk anmärkning / (t) = Teknisk anmärkning / (h) = Hälsomässig anmärkning

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.

Svensk VATTENANALYS

eurofins

Luleå 2026-07-20

Provnr A111339 Kundnr 42298

Fastighetsbeteckning/märkning Alvägen 13
Objekttyp Borrad brunn
Matris Brunnsvatten

Kalkuddens Samfällighetsförening
Helena Gårdsäter
Alvägen 16

64793 Mariefred

Provtagningsdatum	2026-07-02 10:50	Kemisk analys påbörjad	2026-07-03 05:50:00
Ankomstdatum	2026-07-02 19:50	Mikrob. analys påbörjad	2026-07-02 23:22:00

Analysresultat - Kemisk analys

Analys	Resultat	Enhet	Mätosäkerhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Kem	4	°C			
Lukt vid 20°C	Ingen				Tjänligt
Lukt, art, vid 20°C	Ingen				
Turbiditet	<0.10	FNU	±40%	0 - 3.0	Tjänligt
Färg (410 nm)	9.3	mg Pt/l	±25%	0 - 30	Tjänligt
pH	7.5		±0.2	6.5 - 10.5	Tjänligt
Temp. pH-mätning	21.4				
Alkalinitet	210	mg/l	±10%		
Konduktivitet	70	mS/m	±10%		
Klorid	71	mg/l	±10%	0 - 100	Tjänligt
Sulfat	61	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Fluorid	0.70	mg/l	±15%	0 - 1.5	Tjänligt
Radon	340	Bq/l	±30%	0 - 1000	Tjänligt
COD-Mn	1.8	mg/l	±45%	0 - 8	Tjänligt
Ammonium	<0.013	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Ammoniumkväve (NH4-N)	<0.010	mg/l	±20%		
Fosfat (PO4)	<0.020	mg/l	±30%	0 - 0.60	Tjänligt
Fosfatfosfor (PO4-P)	0.0056	mg/l	±30%		
Nitrat (NO3)	4.2	mg/l	±20%	0 - 20	Tjänligt
Nitratkväve (NO3-N)	0.96	mg/l	±20%		
Nitrit (NO2)	<0.0070	mg/l	±15%	0 - 0.1	Tjänligt
Nitrit-nitrogen (NO2-N)	<0.0020	mg/l	±15%		
NO3/50+NO2/0,5	<1.0	mg/l			
Totalhårdhet (°dH)	13	°dH		0 - 15	Tjänligt
Natrium Na (end surgjort)	50	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Kalium K (end surgjort)	3.0	mg/l	±20%	0 - 12	Tjänligt
Kalcium Ca (end surgjort)	77	mg/l	±20%	0 - 100	Tjänligt
Järn Fe (end surgjort)	0.021	mg/l	±20%	0 - 0.50	Tjänligt
Magnesium Mg (end surgjort)	9.9	mg/l	±20%	0 - 30	Tjänligt
Mangan Mn (end surgjort)	0.0067	mg/l	±20%	0 - 0.30	Tjänligt
Aluminium Al (end surgjort)	0.0023	mg/l	±35%	0 - 0.50	Tjänligt
Antimon Sb (end surgjort)	0.000076	mg/l	±20%	0 - 0.010	Tjänligt
Arsenik As (end surgjort)	0.00096	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Bly Pb (end surgjort)	0.0011	mg/l	±20%	0 - 0.005	Tjänligt
Kadmium Cd (end surgjort)	0.00015	mg/l	±20%	0 - 0.0005	Tjänligt
Koppar Cu (end surgjort)	0.038	mg/l	±25%	0 - 0.2	Tjänligt
Krom Cr (end surgjort)	<0.000050	mg/l	±20%	0 - 0.050	Tjänligt
Nickel Ni (end surgjort)	0.0034	mg/l	±20%	0 - 0.020	Tjänligt
Selen Se (end surgjort)	0.00028	mg/l	±35%	0 - 0.020	Tjänligt
Uran U (end surgjort)	0.065	mg/l	±20%	0 - 0.030	Tjänligt med anmärkning

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.

Luleå 2026-07-20

Provnr A111339 Kundnr 42298

Fastighetsbeteckning/märkning Alvägen 13
Objekttyp Borrad brunn
Matris Brunnsvatten

Kalkuddens Samfällighetsförening
Helena Gårdsäter
Alvägen 16

64793 Mariefred

Provtagningsdatum	2026-07-02 10:50	Kemisk analys påbörjad	2026-07-03 05:50:00
Ankomstdatum	2026-07-02 19:50	Mikrob. analys påbörjad	2026-07-02 23:22:00

Analysresultat - Mikrobiologisk undersökning

Analys	Resultat	Enhet	Gränsvärden	Kommentar
Ankomsttemp °C Mikro	7	°C		
Odlingsb. mikroorg. 22°C	16	cfu/ml	0 - 1000	Tjänligt
Koliforma bakterier 35°C	11	MPN/100 ml	0 - 50	Tjänligt
Escherichia coli (E. coli)	<1	MPN/100 ml	Påvisad	Tjänligt

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten relaterar endast till det insända provet såsom det mottagits.